

# CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No./Certificate No.: 4393761.01COC  
 Número de informe/ Report No.: 4393760.50  
 Fecha de la última revisión/Last revision date: 2022-09-22  
 Fecha de emisión/Issue date: 2022-09-22 Fecha de caducidad/Expiry date: 2025-09-22  
 Fecha de próxima vigilancia /Next surveillance date: 2023-09-22

## Titular del certificado/Certificate Holder

Nombre/Name: COPPER GROUP S.A DE CV  
 Dirección/Address: Prolongación Alameda Juan Pablo II N°349, San Salvador, El Salvador

## Fabricante/Manufacturer

Nombre/Name: COPPER GROUP S.A DE CV  
 Dirección/Address: Prolongación Alameda Juan Pablo II N°349, San Salvador, El Salvador  
 Planta de fabricación/ Manufacturing Plant

Nombre/Name: TCL Air Conditioner (Zhong Shan) Co., Ltd.

Dirección/Address: No.59.Nantou Road West, Nantou Town Zhongshan City, Guangdong P.R. China

Este certificado de conformidad se basa en los resultados de una muestra del producto mencionado a continuación y es para verificar que la muestra evaluada cumplió con los requisitos mencionados a continuación, pero esto no implica la evaluación de otros productos con el mismo diseño que los evaluados. Además, esto no permite el uso de ninguna marca de conformidad de DEKRA.

This certificate of conformity is based on the results of a sample of the below-mentioned product and is to verify that the evaluated sample had complied with the below-mentioned requirements, but this does not imply assessment of other products with same design to the evaluated item. In addition, this does not permit the use of any conformity marks of DEKRA.

**Producto/Product:** Split type Inverter air conditioner /Acondicionador de aire tipo Inverter

**Marca /Trademark:**



## Identificación del producto evaluado/ Identification of the product evaluated:

Tipo/ Type: AMAX-T-1220-W  
 Indoor: AMAX-T-1220-W-I; Outdoor: AMAX-T-1220-W-E  
 No. De serie /Serial number: Indoor: 1T887NLC00ZLC1400001; Outdoor: 1T887WLC00ZLC1400001  
 Capacidad de enfriamiento /Cooling Capacity: 3517 W (12000 BTU/h)  
 El ahorro de energía/Energy Saving: 25.2%


**Procedimiento de pruebas /Test procedure:** RTCA 23.01.78:20

**Norma aplicada /Applied Standard:** NOM-026-ENER-2015

## Observación / Remarks:


Este certificado está sujeto al esquema 5 de ISO/IEC 17067:2013. / This certificate is subjected to scheme 5 of ISO/IEC 17067:2013.

DEKRA Certification B.V.



B.T.M Holtus  
 Managing Director

© Integral publication of this certificate and adjoining reports is allowed



Nelson Coelho  
 Certification Manager



DEKRA Certification B.V. Av. Gerônimo de Camargo, 2000 – Ressaca - Atibaia / SP - CEP 12944-000 - Brasil  
 Tel.: +55 11 4418-7268 Webpage: <https://dekra.com.br/PTC/>

DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, The Netherlands  
 T +31 88 96 83000 F +31 88 96 83100 - [www.dekra-certification.com](http://www.dekra-certification.com) - Company registration 09085396

ANEXO AL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD  
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

**Historial De Certificación/Certification History:**

Fecha/Date	Contenido/Content	Certificado No./Certificate No.
2022-09-22	Emisión inicial/Initial issuance	4393761.01COC

**AHORRO DE ENERGÍA / ENERGY SAVING:**

REEE de este equipo / Current REEE data for the equipment (Wt/We) (BTU/Wh)	REEE de este equipo Etiquetado en la etiqueta /Current REEE data for the equipment indicated on the label (Wt/We) (BTU/Wh)	REEE establecido en la Norma /REEE given by the standard /Regulation (Wt/We) (BTU/Wh)
5.96/20	5.86/20	4.68/16

Potencia eléctrica / Power rating (W)	Ahorro de energía indicado en la etiqueta de consumo de energía / Indicated energy saving in the energy consumption's label [%]	Ahorro de energía / Energy saving [%]
1020	25.2	27.4

**FOTO DE ETIQUETA / PHOTO OF LABEL:**

**EFICIENCIA ENERGÉTICA**  
Relación de Eficiencia Energética Estacional (REEE)  
Determinado como se establece en el RTCA 23.01.78:20

**ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO DIVIDIDO INVERTER**

---

Marca: **ADINA**      Tipo: **Minisplit-inverter**

Unidad evaporadora: **AMAX-T-1220-W-I** Capacidad de enfriamiento: **3517 W(12000 BTU/h)**

Unidad condensadora: **AMAX-T-1220-W-E** Potencia Eléctrica: **1020 W**

---

Compare el consumo de energía de este equipo con otros del mismo tipo  
antes de comprar

---


**Relación de Eficiencia Energética Estacional (REEE)**

REEE establecido en este RTCA:	(Wt/We)	<b>4,68</b>
	(BTU/hW)	(16)
REEE de este equipo:	(Wt/We)	<b>5,86</b>
	(BTU/hW)	(20)

---

**Ahorro de Energía de este Equipo**

25,2%



Menor ahorro      Mayor ahorro

---

**IMPORTANTE**

El ahorro de energía real dependerá de los usos y hábitos del usuario, así como de la localización del equipo.  
La etiqueta no debe retirarse del producto hasta que haya sido adquirido por el consumidor final.