

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No./Certificate No.: 4916098.02COC
 Número de informe/ Report No.: 4908567.58
 Fecha de la última revisión/Last revision date: 2024-04-01
 Fecha de emisión inicial/Initial issue date: 2024-04-01
 Fecha de próxima vigilancia /Next surveillance date: 2025-04-01
 Fecha de caducidad/Expiry date: 2027-04-01

Titular del certificado/Certificate Holder

Nombre/Name: ADINA APPLIANCES SA
 Dirección/Address: Complejo Industrial Panama Viejo Busines Galera G17 Panama Viejo, Panama 07188 Panama
 Fabricante/Manufacturer

Nombre/Name:
 Dirección/Address:

Planta de fabricación/ Manufacturing Plant

Nombre/Name:
 Dirección/Address:

Este certificado de conformidad se basa en los resultados de una muestra del producto mencionado a continuación y es para verificar que la muestra evaluada cumplió con los requisitos mencionados a continuación, pero esto no implica la evaluación de otros productos con el mismo diseño que los evaluados. Además, esto no permite el uso de ninguna marca de conformidad de DEKRA.

This certificate of conformity is based on the results of a sample of the below-mentioned product and is to verify that the evaluated sample had complied with the below-mentioned requirements, but this does not imply assessment of other products with same design to the evaluated item. In addition, this does not permit the use of any conformity marks of DEKRA.

Producto/Product: Split type Inverter air conditioner /Acondicionador de aire tipo Inverter
Marca /Trademark: ADINA
Identificación del producto evaluado/ Identification of the product evaluated:
 Tipo/ Type: VENTO-C-1218-110-E/VENTO-C-1218-110-I
 Indoor: VENTO-C-1218-110-I, outdoor: VENTO-C-1218-110-E
 No. De serie /Serial number: Indoor: G30114204533716211130123; Outdoor: G36114203733717211130123
 Capacidad de enfriamiento /Cooling Capacity: 3516 W (12000 BTU/h)
 El ahorro de energía/Energy Saving: 12.6%


Procedimiento de pruebas / Test procedure: RTCA 23.01.78:20

Norma aplicada / Applied Standard: NOM-026-ENER-2015

Observación / Remarks:

Este certificado está sujeto al esquema 5 de ISO/IEC 17067:2013. / This certificate is subjected to scheme 5 of ISO/IEC 17067:2013.

DEKRA Certification B.V.



B.T.M Holtus
 Managing Director

© Integral publication of this certificate and adjoining reports is allowed



Nelson Coelho
 Certification Manager



DEKRA Certification B.V. Av. Gerônimo de Camargo, 2000 – Ressaça - Atibaia / SP - CEP 12944-000 - Brasil
 Tel.: +55 11 4418-7268 Webpage: <https://dekra.com.br/pt/home/>

DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, The Netherlands
 T +31 88 96 83000 F +31 88 96 83100 - <https://www.dekra-product-safety.com> - Company registration 09085396

ANEXO AL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Historial De Certificación/Certification History:

Fecha/Date	Contenido/Content	Certificado No./Certificate No.
2024-04-01	Emisión inicial/Initial issuance	4916098.02COC

AHORRO DE ENERGÍA / ENERGY SAVING:

REEE de este equipo /Current REEE data for the equipment (Wt/We) (BTU/Wh)	REEE de este equipo Etiquetado en la etiqueta /Current REEE data for the equipment indicated on the label (Wt/We) (BTU/Wh)	REEE establecido en la Norma /REEE given by the standard /Regulation (Wt/We) (BTU/Wh)
5.32/18	5.27/18	4.68/16

Potencia eléctrica / Power rating (W)	Ahorro de energía indicado en la etiqueta de consumo de energía / Indicated energy saving in the energy consumption's label [%]	Ahorro de energía / Energy saving [%]
1250	12.6	13.7

FOTO DE ETIQUETA / PHOTO OF LABEL:

